

MŰSZAKI LEÍRÁS

Cím:.....
Locsolóvíz hálózathoz mellékmérő beépítése

Megrendelő:

Név:.....

Cím:.....

Tervező:

Név:.....

Cím:.....

Kivitelező:

Név:.....

Cím:.....

A tervezéshez felhasznált adatok:

- Víz közműhálózat nyilvántartási térképe
- Helyszíni felmérés

Előzmények:

A megbízó a kertjében egy öntözővíz hálózatot szeretne kiépíteni. Az öntözővíz kizárólag a locsolási igények kielégítésére szolgál. Ezen vízmennyiség fogyasztásának mérésére, külön mellékmérőt kell beépíteni. Mivel locsoláskor nem keletkezik szennyvíz, ezért az nem kerül bekötésre a közcsontra hálózatba. Ezáltal a vízmennyiség csatornadíj nélkül kerülhet kiszámlázásra.


Tervezett megoldás:


- *Vizmérőhely kialakítása:* A locsolóhálózat és a szociális vízhálózat nem köthető össze. Ezért a vízóraaknában lévő főmérő után kerüljön kialakításra a mellékmérő, melynek pontos helye a helyszínrajzon méretezett. A locsolási célú mellékvizmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a fogyasztó kötelessége. A locsolóhálózat nyomvonala a mellékmérőtől az öntözési helyekig a mellékelt helyszínrajz alapján kivitelezhető.

• *Beépítendő szerelvények:*





- | | | |
|---|-------|------|
| 1. Golyóscsap GREINER Art 6552.45 | 3/4" | 1 db |
| 2. Locsolóvíz-mérő kengyel GREINER Art 7911.xx
(Amennyiben a bekötési mérő aknájában kerül elhelyezésre) | 3/4" | 1 db |
| 3. Locsolóvíz-mérő óra tip.:Sensus
fedeles (Amennyiben a bekötési mérő aknájában kerül elhelyezésre) | NA 13 | 1 db |
| 4. Menetes tok csatlakozó idom ISIFLO T-116 Dk 25/ 3/4" | | 1 db |

Dátum:







JELMAGYARÁZAT:

-  Közüemi hálózatról vételezett ivóvíz
-  Locsoló hálózat
-  Locsoló hálózat mellékmérője
-  Bekötési vízmérőóra aknában

35435/4



LOCSOLÓ MELLEKMÉRŐ BELSŐ HÁLÓZATON ÖNTÖZŐ BERENDEZÉSSEL



JELMAGYARÁZAT:

- v ——— Közüzemi hálózatról vételezett ivóvíz
- Locsoló hálózat
- x----- Locsoló hálózat mellékmerője

**LOC SOLÓ MELLEKMÉRŐ BELSŐ HÁLÓZATON
ÖNTÖZŐ BERENDEZÉSSEL**

Csömőponti vázlat

Cs.p. száma:

Dátum:


Mérete.:
mn.

Megrendelő:

Munka megnev.:

Tervező:

Önálló aknába kerül a mellékmérő



sorsz.	Megnevezés	Gyártmány	Rendelési szám	Méret	Darab
1.	Golyóscsap (tok-belső menet)	GREINER	art 6552.45	3/4"	1
2.	Vízmérő óra kengyel	GRÉINER	art 7911.xx	3/4"	1
3.	Vízmérő óra	SENSUS	-	NA 13	1
4.	Menetes tok (belső menettel)	ISIFLO	T-116	Dk 25 / 3/4"	1