



A berendezés típusa: MG SM6
 Névleges fesz.: 24kV
 Üzemi fesz.: 21kV
 Névleges áram: 630A
 Termikus határáram: 16kAeff 1S
 Műk.fesz.: 220VDC

Vált. Kelt:	Változás tárgya	Tervező:	Vez.tervező:	Ellenőr:	Kelt:	Rajzoló:	Ellenőr:	M.Ordny:	Méret:	Össz.lap	Lapszám:	Változás:
04.10.20.	Mérés változás miatt átírták	Név: Recska	Név: Mészáros	Név: Susztár	04.09.10.	Recska	Mészáros	A3	1	1		A
04.12.03.	SEPAK típus. kabelek változtak.	Név: Lux	Név: Mészáros	Név: Susztár								B
06.01.06.	D-terv.	Név: Lux	Név: Mészáros	Név: Susztár								C
04.12.09.	Fesz.váltoék átírtaile változt.	Név: Lux	Név: Mészáros	Név: Susztár								D

Létesítmény: Pécsi Vízmű 20kV felújítás		
Tárgy: Egyvonalas kapcs.rőlz 20kV-os kapcs. berendezés		

Schneider Electric	
Merlin Gerin Madcon Square D Telemecanique	
Rajzszám:	
V2	2071101
A	B
C	D